



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๗๔๕

ที่ บร ๘๒๐๐๒/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการลดใช้พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ได้จัดทำแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย ตัวชี้วัดภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางและเกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ.ร. ในประเด็นการประเมินหัวข้อ “การลดพลังงาน” มีนิยามดังนี้

เป็นการวัดความสามารถของส่วนราชการในการลดพลังงานพิจารณาจากพลังงาน ๒ ชนิด คือ พลังงาน ด้านไฟฟ้า และพลังงานด้านน้ำมันเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยเป้าหมายประเทศลดได้ร้อยละ ๑๐

มีการใช้พลังงานไฟฟ้า/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ลดลงในแต่ละด้านลดลงร้อยละ ๑๐ เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละส่วนราชการ

ใช้ผลการประเมินจากระบบ e-report.energy.go.th สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (จะใช้ผลการประเมินรายเดือนเฉลี่ย โดยนับตั้งแต่ กันยายน ๒๕๖๓ - สิงหาคม ๒๕๖๔)

กองคลัง ได้ดำเนินการกรอกข้อมูลการใช้พลังงานในระบบ e-report.energy.go.th เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ได้แนบมาตรการประหยัดพลังงานของปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรหมพร แก่นจันทร์)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาวอรุณรัตน์ ธีระจรัสวงศ์

(นางสาวอรุณรัตน์ ธีระจรัสวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ที่
พรหม

(นางอิสริย์ ใจดี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง

พรหม

(นางสาวชดามา สุดสายเนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

มาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

๑. การใช้เครื่องปรับอากาศ

๑.๑	ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ ๒๕ องศาเซลเซียส
๑.๒	ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก ๘ ชั่วโมง เป็น ๖ ชั่วโมง โดยเปิดช่วงเช้าเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดช่วงเวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑.๓	ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
๑.๔	จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำปีละ ๑ ครั้ง
๑.๕	จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำปีละ ๑ ครั้ง
๑.๖	ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
๑.๗	ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วย งานสารบรรณ

๒. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง

๒.๑	ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
๒.๒	ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น.) ยกเว้นสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
๒.๓	ถอดหลอดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น

มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย

๓. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน

๓.๑	คอมพิวเตอร์ ๓.๑.๑ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) ๓.๑.๒ ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน ๑๕ นาที ๓.๑.๓ ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก
๓.๒	Printer ๓.๒.๑ ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน ๓.๒.๒ ตรวจสอบข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out ๓.๒.๓ ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว ๑ หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
๓.๓	กระติกน้ำไฟฟ้า ๓.๓.๑ การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา ๐๘.๓๐ น. ช่วงบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ ๓.๓.๒ ไม่ปล่อยให้ให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด ๓.๓.๓ เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ๓.๓.๔ ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที
๓.๔	ตู้เย็น ๓.๔.๑ เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน ๓.๔.๒ ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก ๔ ด้าน ๓.๔.๓ ตั้งห่างจากผนัง ๑๕ ซม. ๓.๔.๔ เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ๓.๔.๕ ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น ๓.๔.๖ ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
๓.๕	เครื่องทำน้ำเย็น ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
๓.๖	โทรทัศน์/วิทยุ ๓.๖.๑ คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน ๓.๖.๒ ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน ๓.๖.๓ ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน ๓.๖.๔ ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป ๓.๖.๕ ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ
๓.๗	เครื่องถ่ายเอกสาร ๓.๗.๑ ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น ๓.๗.๒ ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ๓.๗.๓ ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

**มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย**

๔. น้ำมันเชื้อเพลิง

๔.๑	ขับที่ใช้ความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง
๔.๒	ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
๔.๓	ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
๔.๔	ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๕	ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
๔.๖	ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
๔.๗	ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด

๕. มาตรการปลุกจิตสำนึก

๕.๑	ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
๕.๒	ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัยร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน



โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ

จัดทำโดย : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

e-report.energy.go.th



หน้าแรก

แผนผังโครงการ

เปรียบเทียบแหล่งผลิต

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

FAQ

เว็บไซต์

รายละเอียดการดำเนินงานโครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (ฉบับปรับปรุง) วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

จังหวัด: กรุงเทพมหานคร

จังหวัด	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน	ค่ามาตรฐาน	ค่าจริง	ผลประหยัด	คะแนน
เทศบาลตำบลกระสัง	109,482.03	40,916.29	62.63 %	5.0	14,294.78	11,901.07	16.75 %	5.0
เทศบาลตำบลโกรกแก้ว	52,131.60	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	11,719.20	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลเขาคอก	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลคูเมือง	91,760.88	55,778.00	39.21 %	5.0	11,395.36	8,701.19	23.64 %	5.0
เทศบาลตำบลแคนแดง	103,111.84	51,790.00	49.77 %	5.0	18,964.53	18,248.20	3.78 %	1.5
เทศบาลตำบลโคกแก้ว	64,195.63	52,948.00	17.52 %	5.0	26,645.79	1,668.70	93.74 %	5.0
เทศบาลตำบลโคกเหล็ก	90,266.36	30,327.00	66.40 %	5.0	9,636.36	8,343.95	13.41 %	5.0
เทศบาลตำบลจันทม	148,967.72	123,254.00	17.26 %	5.0	15,410.76	7,749.82	49.71 %	5.0
เทศบาลตำบลจันทเพชร	125,719.96	69,208.63	44.95 %	5.0	18,349.19	9,656.84	47.37 %	5.0
เทศบาลตำบลจ่านิ	183,133.36	24,533.00	86.60 %	5.0	12,121.80	4,358.95	64.04 %	5.0
เทศบาลตำบลดอนมนต์	85,055.39	39,544.82	53.51 %	5.0	12,660.60	9,609.89	24.10 %	5.0
เทศบาลตำบลดอนอระวาง	100,545.67	61,220.44	39.11 %	5.0	24,452.39	8,926.63	63.49 %	5.0
เทศบาลตำบลลาดนิคมปราสาท	62,505.84	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	18,850.99	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลต่าง	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลถาวร	127,262.76	75,717.42	40.50 %	5.0	16,683.60	12,816.47	23.18 %	5.0
เทศบาลตำบลทะเลเมนชัย	146,284.84	107,050.02	26.82 %	5.0	9,956.88	6,643.60	33.28 %	5.0
เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง	ไม่ครบ	61,254.03	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	3,678.23	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลนาโพธิ์	195,701.89	164,157.88	16.12 %	5.0	21,903.83	17,780.66	18.82 %	5.0
เทศบาลตำบลโนนเจริญ	83,166.16	46,585.00	43.99 %	5.0	18,143.52	2,258.39	87.55 %	5.0
เทศบาลตำบลโนนดินแดง	76,474.16	57,612.37	24.66 %	5.0	28,461.48	20,580.37	27.69 %	5.0
เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ	71,789.11	21,036.41	70.70 %	5.0	8,330.60	8,920.82	-7.09 %	0.5
เทศบาลตำบลบ้านกรวด	175,211.28	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	15,601.98	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0
เทศบาลตำบลบ้านกรวดมีญวนวัดน	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0	ไม่ครบ	ไม่ครบ	ประเมินไม่ได้	0.0

สถิติการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิง องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย

ปีงบประมาณ 2564 งบประมาณแผ่นดินทั้งหมดของหน่วยงาน ปี พ.ศ. 2564 34,000,000.00 บาท

1.1 งบประมาณค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 200,000.00 บาท

1.2 งบประมาณค่าน้ำมัน (บาท/ปี) 100,000.00 บาท

เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า		ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง					หมายเหตุ
	หน่วยไฟฟ้า (kWh)	จำนวนเงิน (บาท)	เบนซิน (ลิตร)	แก๊สโซฮอล์ (ลิตร)	ดีเซล/ไบโอดีเซล (ลิตร)	ก๊าซธรรมชาติ (ลิตร)	จำนวนเงิน (บาท)	
ต.ค. 2563	1,534.59	9,363.05	-	-	112.87	-	2,500.00	
พ.ย. 2563	1,479.50	9,821.48	-	22.90	88.69	-	2,500.00	
ธ.ค. 2563	966.35	6,464.16	-	-	82.07	-	2,000.00	
ม.ค. 2564	919.22	6,232.07	-	-	111.68	-	2,800.00	
ก.พ. 2564	1,211.76	8,154.38	-	19.98	212.89	-	6,000.00	
มี.ค. 2564	2,535.46	14,321.75	-	-	238.85	-	6,300.00	
เม.ย. 2564	2,843.66	15,484.94	-	18.10	248.24	-	7,200.00	
พ.ค. 2564	3,023.28	18,552.74	-	-	130.11	-	3,600.00	
มิ.ย. 2564	3,590.91	18,039.33	-	-	119.99	-	3,500.00	
ก.ค. 2564	3,084.78	16,054.88	-	33.58	129.27	-	4,800.00	
ส.ค. 2564	3,450.46	17,586.59	-	33.63	176.02	-	6,200.00	
ก.ย. 2564	2,446.78	11,936.78	-	16.87	164.24	-	5,400.00	
รวม	27,086.75	152,012.15	-	145.06	1,814.92	-	52,800.00	